

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

چک لیستها



مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

گروه ارزشیابی مراکز درمانی



چک لیست شماره ۳: ویژه ارزشیابی لیست ضروری و بسیار مهم مربوط به موتورخانه بیمارستان

سوال ۸۱۸: برنامه ملی ارزشیابی بیمارستانهای کشور فرم استاندارد اجرایی ارزشیابی شماره ب

لطفاً مسائل مهم در مورد موتورخانه بیمارستان را طبق چک لیست زیر انتخاب نمایید:

ردیف	موضوع	ارزیابی
۱	قرار داشتن و احداث موتورخانه در پائین ترین طبقه بیمارستان	آری ☐ خیر ☐
۲	در صورت قرار داشتن در محوطه، فاصله آن تا ساختمان بیمارستان حداقل ممکن باشد	آری ☐ خیر ☐
۳	طراحی فیزیکی به صورتی که مسیر لوله ها از موتورخانه به بیمارستان کمترین فاصله را طی نماید.	آری ☐ خیر ☐
۴	نصب سिलندر آتش نشانی بر روی دیوارها (حداقل ۴ سیلندر)	آری ☐ خیر ☐
۵	مراعات استاندارد تابلوی برق موتورخانه (تقوید ناپذیری نسبت به آب و سایر موارد)	آری ☐ خیر ☐
۶	استاندارد بودن شیرهای اطمینان و شیرهای سرریز	آری ☐ خیر ☐
۷	تخلیه شیرهای سرریز در چاه مخصوص این شیرها	آری ☐ خیر ☐
۸	حفاظت کاری کلیه لوله ها، مبدلها و متاع آب گرم رفت و برگشت	آری ☐ خیر ☐
۹	کنترل کلیه شیر آلات از نظر نداشتن نشتی	آری ☐ خیر ☐
۱۰	استاندارد بودن تله های دیگ بخار و شیرهای اطمینان	آری ☐ خیر ☐
۱۱	سالم بودن و پوشیده نبودن متاع آب گرم و بدنه کویلها	آری ☐ خیر ☐
۱۲	نصب فشار سنج روی لوله های ورودی و خروجی آب	آری ☐ خیر ☐
۱۳	نصب فشار سنج روی کلکتورهای ورودی و خروجی	آری ☐ خیر ☐
۱۴	نصب دماسنج روی لوله های ورودی و خروجی	آری ☐ خیر ☐



سوال ۸۱۸: برنامه ملی ارزشیابی بیمارستانهای کشور فرم استاندارد اجرایی ارزشیابی شماره ب

لطفاً مسائل مهم در مورد موتورخانه بیمارستان را طبق چک لیست زیر انتخاب نمایید:

ردیف	موضوع	ارزشیابی
۱۵	نصب دماسنج روی کلبه لوله های آب سرد و گرم برگشت سیستم گرمایش و تهویه	آری ☐ خیر ☐
۱۶	نصب شیرهای تنظیم کننده گذر آب روی لوله های اصلی	آری ☐ خیر ☐
۱۷	نصب دماسنج روی مخازن آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی	آری ☐ خیر ☐
۱۸	نصب سطح منح برای مخازن آبساط	آری ☐ خیر ☐
۱۹	فشار شکن	آری ☐ خیر ☐
۲۰	درزهای آبساط	آری ☐ خیر ☐
۲۱	موجود بودن شناسنامه کلبه دستگاهها	آری ☐ خیر ☐
۲۲	دسترسی به کاتالوگ دقیق دستگاهها در همه شرایط	آری ☐ خیر ☐
۲۳	دسترسی به نقشه کامل و دقیق دستگاهها در همه شرایط	آری ☐ خیر ☐
۲۴	دسترسی به نقشه های کامل و دقیق مسیر لوله کشی (لوله های آب گرم رفت - لوله های آب گرم برگشت و لوله های آب سرد)	آری ☐ خیر ☐
۲۵	پیکارگیری رنگ قرمز برای کلبه لوله های آب گرم رفت	آری ☐ خیر ☐
۲۶	پیکارگیری رنگ آبی برای کلبه لوله های آب سرد	آری ☐ خیر ☐
۲۷	پیکارگیری رنگ زرد برای کلبه لوله های آب گرم برگشت	آری ☐ خیر ☐
۲۸	دسترسی به نقشه های کامل و دقیق تابلوهای برق	آری ☐ خیر ☐



سوال ۸۱۸: برنامه ملی ارزشیابی بیمارستانهای کشور فرم استاندارد اجرایی ارزشیابی شماره ب

لطفاً مسائل مهم در مورد موتورخانه بیمارستان را طبق چک لیست زیر انتخاب نمایید:

ردیف	موضوع	ارزیابی
۲۹	استاندارد بودن سیستم ارت Earth موتورخانه	آری ☐ خیر ☐
۳۰	ارزشیابی دقیق و فنی دستگاههای ژنراتور، فاصله حداقل سالی یکبار: دستگاههای هوارسان - مکنده های هوا - میردها - برج خنک کن - دیگ آب گرم یا بخار - مخازن آب گرم مصرفی - سختی گیر - تلمبه ها - تله های بخار - مبدل های حرارتی و...	آری ☐ خیر ☐
۳۱	تعمیرات منظم و استاندارد دستگاههای گرمائی	آری ☐ خیر ☐
۳۲	تعمیرات منظم و استاندارد دستگاههای هوارسان	آری ☐ خیر ☐
۳۳	تعمیرات منظم و استاندارد و بررسی کویل سرمائی	آری ☐ خیر ☐
۳۴	تعمیرات منظم و استاندارد و بررسی کویل گرمائی	آری ☐ خیر ☐
۳۵	تعمیرات منظم و استاندارد و بررسی رطوبت زن	آری ☐ خیر ☐
۳۶	بررسی منظم و تعمیرات و تعویض فیلترها	آری ☐ خیر ☐
۳۷	بررسی منظم دمای ورودی و خروجی هوا در تابستان	آری ☐ خیر ☐
۳۸	بررسی منظم دمای ورودی و خروجی هوا در زمستان	آری ☐ خیر ☐
۳۹	بررسی و تعمیرات استاندارد و منظم فن کونلها	آری ☐ خیر ☐
۴۰	بررسی و تعمیرات استاندارد و منظم رادیاتورها	آری ☐ خیر ☐
۴۱	بررسی و تعمیرات استاندارد و منظم کولرهای آبی	آری ☐ خیر ☐
۴۲	بررسی و تعمیرات استاندارد و منظم کولر های گازی	آری ☐ خیر ☐